



COMUNE DI  
**FRANCAVILLA DI  
SICILIA**

PROVINCIA DI MESSINA  
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



PROT. \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**ORDINANZA SINDACALE N° 07 DEL 13/04/2011**

Oggetto: Mancanza di acqua potabile nella cittadina- Esecuzione di interventi urgenti per riparazione guasto alla condotta principale nella tubazione del diametro di 250 mm che attraversa il fiume Alcantara all'altezza delle cartiere dell'Etna, contrada S.Caterina. Intervento necessario ed indifferibile di Protezione Civile per evitare problemi igienico-sanitari alla cittadinanza.

**IL SINDACO**

**Visto** l'allegato verbale di somma urgenza dell'Ufficio Tecnico Area LL.PP. nel quale si segnala un guasto alla condotta principale nella tubazione del diametro di 250 mm che attraversa il fiume Alcantara all'altezza delle cartiere dell'Etna, contrada S.Caterina, guasto che ha portato alla mancanza di acqua potabile in tutta la cittadina;

**Considerata** la conseguente necessità di effettuare immediatamente l'intervento di riparazione del guasto per evitare gravi danni igienico-sanitario alla popolazione;

**Ritenuto** che l'esecuzione dell'intervento di cui al verbale allegato è necessario, urgente ed indifferibile per evitare danni a persone e cose;

**Visto il Decreto Legislativo** del 18 agosto 2000, n°267, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 227 del 28/11/2000;

**Visto il Decreto Legislativo** 31 marzo 2003, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

**Visto** l'art. 1 del D.M. 28/05/1992 dell'attuazione del D.LG.vo 30/12/1992, n°504;

**Visto** l'art.108, comma 1c, del D.Lg.vo 31/03/1997, n°59.

**ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

L'immediato ed urgente all'Ufficio Tecnico Area LL.PP. per la riparazione del guasto alla condotta principale della tubazione del diametro di 250 mm che attraversa il fiume Alcantara all'altezza delle cartiere dell'Etna, contrada S.Caterina, ponendo in essere, altresì, tutti gli adempimenti necessari.

Francavilla di Sicilia, li 13 Aprile 2011

**IL SINDACO**  
**(Dr. Salvatore Nuciforo)**





**COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA  
PROVINCIA DI MESSINA**

Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837 Tel. (0942) 98.801 Fax (0942) 98.25.23

**AREA LL.PP.-UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto : Intervento urgente per la riparazione della condotta principale dell'acquedotto municipale in c/da S.Caterina.**

Nella giornata odierna, si è verificata la mancanza di acqua potabile nella cittadina. A seguito ispezione nelle prime ore della mattinata si è accertato un guasto alla condotta principale nella tubazione del diametro di 250 mm che attraversa il fiume Alcantara all'altezza delle cartiere dell'Etna, contrada S.Caterina. Per porre in essere la riparazione necessita, oltre a porre una fascia sulla tubatura, manutentionare il tracciato sterrato di discesa al Fiume, per permettere il transito dei mezzi di lavoro. Considerata la necessità urgente e indifferibile dell'intervento, in quanto la mancanza di acqua potabile nella cittadina, pone seri problemi igienico-sanitari, si deve immediatamente intervenire per ovviare al guasto, con l'ausilio di ditta specializzata eseguendo prioritariamente i seguenti interventi:

**-Manutenzione stradella d'accesso;**

**-Messa in opera fascia da 285 mm per riparazione tubazione, tramite lavori di scavo e successivo reinterro;**

Il costo dell'intervento, è stimato in via presuntiva in €. 3.000 oltre I.V.A. e oneri vari, da quantificare comunque, in dettaglio, alla regolarizzazione dei lavori eseguiti, che non possono essere effettuati dagli operai comunali, data la loro particolarità, sia per mancanza di mezzi d'opera adeguati, sia per la specializzazione richiesta, ma da ditte esterne specializzate nel settore.

Francavilla di Sicilia, li 12 Aprile 2011

Il Responsabile Ufficio Prot. Civile  
Arch.S.Damino

**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

Il sottoscritto Ing. A.Seminara, Responsabile dell'Area Tecnica-LL.PP.;

**Viste** le norme in materia vigenti;

**Vista** la superiore relazione;

**Attesta che l'intervento per la riparazione della condotta principale dell'acquedotto municipale, in località S.Caterina, carattere di estrema urgenza.**

**Dispone** pertanto di porre in essere immediatamente, tutto quanto necessario per rimuovere l'inconveniente igienico sanitario ricorrendo all'intervento alla ditta specializzata e di fiducia del luogo Musumeci Daniele, che si è resa immediatamente disponibile e che possiede i mezzi necessari per l'intervento suddetto;

La presente somma urgenza, sarà regolarizzata, nel termine di 30 giorni dalla presente.

Francavilla di Sicilia, li 12 Aprile 2011

Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.  
(Ing. A.Seminara)

