



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



AREAV°-URBANISTICA-ESPROPRIAZIONI-MANUTENZIONI-TUTELA AMBIENTALE

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il giorno tre gennaio 2015 alle ore 22,00 e seguenti , a seguito della segnalazione avuta da cittadini del luogo di una rottura di un tubo da una tubazione tipo “mannesman” da due pollici in via Licari, ed una perdita nella rete di via Cesare Battisti e nella via Regina Margherita (già segnalata in mattinata),



● **Punti ove sono stati rilevati i guasti**

il sottoscritto Arch. Salvatore Damino, si è recato in sopralluogo accertando che i danni alla rete idrica summenzionati, si sono verificati a seguito della violenta nevicata del 30/12/2014 e della nottata successiva, evento atmosferico eccezionale per il quale in Sindaco in data 31/12/2014, ha disposto ordinanza di protezione Civile nr. 34, e che possono senz'altro addebitarsi all'influenza della temperatura nella rottura delle reti acquedottistiche , in quanto i materiali impiegati hanno coefficienti di dilatazione termica e moduli elastici differenti.



Foto - Perdita nella Via Licari ore 22,00 del 3/1/2015

CONSIDERATO:

- Che permane una condizione di disagio, in quanto la viabilità di via Licari è interrotta e le altre strade sono invase parzialmente dall'acqua che si perde dalle tubazioni;
- Che le opere deve essere immediatamente riparate.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente

VERBALE

ai sensi dell'art. 147 del Regolamento 21/12/1999, n. 554, e s m. e i. con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, con affidamento dei lavori, provvedimento necessario, per fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi nel territorio a seguito del rischio atmosferico, copiosa nevicata della serata del 30/12/2014 e della nottata successiva che ha investito il Territorio Comunale e soprattutto il centro abitato - Ordinanza nr. 34

Comune di _____

del 31 Dicembre 2015 è ciò in relazione:

- Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- Che necessita procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- Che ricorrono pertanto le premesse di cui al comma 1 dell'art. 147 del Regolamento D.p.r. 554/99, e s.m e i.;
- Che è stata allertata ed è presente sui luoghi (nelle varie fasi di esecuzione) la Ditta Di Certo Salvatore;
- Che gli operai comunali Varrica Gaetano, Scirto Tindaro, e Rigano Antonino allertati dallo scrivente sono presenti sui luoghi per le operazioni di competenza relative all'intervento;
- Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- Che la durata dei lavori sarà di giorni 1 (uno);

Che la previsione di spesa di cui allegato e pari ad euro 601,95 complessive.

- Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- Che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dal presente atto;

Si dispone l'esecuzione dei lavori sopracitati.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta assegnazione di risorse da parte dell'organo esecutivo dell'ente.

Il presente atto viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Il Tecnico incaricato

**Per accettazione:
L'Impresa
F.to Di Certo**

F.to Arch.S.Damino